

A person in a blue uniform with "МЧС БЕЛАРУСИ" on the back, talking on a headset in an office setting. The background shows a desk with a laptop and another person working.

# Инструкция перед прохождением проверки МЧС на Вашем объекте

ПОСОБИЕ, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ МЧС БЕЗ ШТРАФОВ И ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

# Пункт №1: Какие бывают проверки?

Проверки бывают как плановые, так и внеплановые.  
Давайте разберемся, когда применяются те и другие:

## Когда проводятся плановые проверки:

- ✓ В соответствии с координационными планами МЧС РБ, такие проверки проводятся раз в 3 года.
- ✓ Узнать, включена ли организация в план проверок, можно на сайте КГК РБ или по ссылке:  
<http://www.kgk.gov.by/ru/pvprminsk/>

## Когда проводятся внеплановые проверки:

- ✓ Проводятся без предупреждения,
- ✓ Поводом становится информация, поступившая в органы пожарного надзора МЧС РБ и содержащая сведения о возможных нарушениях ППБ или угрозе причинения вреда жизни и здоровью.
- ✓ Такая проверка возможна только по согласованию надзорными органами.

## Пункт №2: Как проводятся проверки?

- ✓ Не позднее чем за 10 дней до плановой проверки, организацию письменно уведомляют;
- ✓ В ходе проверки, инспектор проверяет соблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности, в том числе противопожарных требований технических нормативных правовых актов;
- ✓ По результатам проверки выдаются соответствующие документы, справка или предписание;
- ✓ При грубых нарушениях пожарной безопасности, следует привлечение к ответственности



## Пункт №3: Какой размер штрафа за нарушения?

Согласно части 1 ст. 23.56 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение законодательства о пожарной безопасности влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до 200 базовых величин

ЭКСПЕРТ ПОЖ СЕРВИС

# Пункт №4: Перечень документов необходимых для предоставления инспектору при проверке

## 1. Приказы:

- о назначении ответственного за пожарную безопасность (если есть структурное подразделение, разработать и предоставить инструкцию для каждого подразделения);
- о назначении ответственного за контроль над первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные щитов и т.п.).

## 2. Инструкции:

- о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара;
- о действиях сотрудника охраны, дежурного персонала в случае пожара;
- о пользовании приборами систем пожарной автоматики;

## 3. Журналы:

- о прохождении обучения ответственного за пожарную безопасность и сотрудников по программе «Противопожарный минимум»;
- о проведении противопожарного инструктажа с отметками всех сотрудников;
- о обучении сотрудников охраны мерам пожарной безопасности;
- о ведении учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения;

# Пункт №4: Перечень документов необходимых для предоставления инспектору при проверке

## 4. Техническая документация:

Обязательно:

- договор на техническое обслуживание систем пожарной автоматики и журнал о проведении ежемесячных регламентных работ;
- проект автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- план эвакуации при людей при пожаре;
- талоны о прохождении подготовки по программе пожарно-технического минимума руководителей организации.

При наличии:

- протокол испытания наружных лестниц (делается раз в пять лет) – при наличии
- структурная схема насосной станции внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) – при наличии;
- акт проверки пожарных кранов ( не реже 1 раза в 6 месяцев) – при наличии;
- акт проверки работоспособности системы пожарного водопровода (делается обслуживающей организацией раз в полгода);
- акт проверки состояния огнезащитной обработки (делается комиссией учреждения 1 раз в полгода);
- договор на очистку системы вентиляции от жировых отложений (при наличии);
- акт проверки состояния ограждений кровли и пожарных лестниц (при наличии), не реже чем раз в 5 лет.;
- документы определения категорий пожарной опасности складских и производственных помещений (при наличии).



## **Пункт №5: Есть ли в наличии и перезаряжались ли огнетушители на объекте?**

Прохождение огнетушителями ТО с отражением в журналах:

Ежеквартально – внешний осмотр, осмотр места установки и подходов;

Ежегодно – внешний осмотр, осмотр места установки и подходов а также проверка утечки вытесняющего газа или ОТВ.

1 раз в 5 лет – происходит перезарядка огнетушителя (для транспорта в кабине 1 раз в 2 года).

P.S. О проведенной перезарядке делают отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки с защитным полимерным покрытием, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

Пожарная сигнализация  
«под ключ» в Минске и  
Минской области



ЭКСПЕРТПОЖСЕРВИС

+375 (44) 799-08-08  
+375 (17) 513-23-95  
Expertpozh@gmail.com

При заключении с нами договора на  
техническое обслуживание пожарной  
сигнализации, **все образцы  
необходимых документов,  
для Вас абсолютно бесплатно!**

[Expertpozh.by](http://Expertpozh.by)